

Управление образования администрации
Александровского района Владимирской области
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
**«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАР»**

Ленина, 24, г. Александров, Александровский район,
Владимирская область, 601650
Тел: 8 (49244) 2-13-23
e-mail: arcentrdar@yandex.ru
ОКПО 21104583, ИНН 3301033870, ОГРН 1153339000902
от 27.07.2022 № 101

ОНД и ПР по Александровскому и
Киржачскому районам

**Отчет о выполнении предписания №188/1/1 об устранении нарушений
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
предотвращению угрозы возникновения пожара**

На ваше Предписание № 188/1/1 от 03.12.2021 года об устранении выявленных нарушений правил пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории учреждения со сроком исполнения до 01.07.2022 года сообщаю, что были выполнены мероприятия следующего содержания:

1	2	3
г. Александров, Ленина, 24		
1	На объекте защиты производится эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем	В соответствии с абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. На основании технического освидетельствования, проходивших 12.10.2021 года, 10.12.2021 года система находится в рабочем состоянии, срок эксплуатации продлен до следующего освидетельствования.
2	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом не требуется, поскольку используется негорючий материал, что подтверждается сертификатом.

	(колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	
3	Стены на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры) выполнены из горючих материалов	Произведен демонтаж горючих материалов со стен. Стены на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры) выполнены из негорючих материалов, что подтверждается сертификатами.
г. Александров, Октябрьская 4		
1	На объекте защиты производится эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем	В соответствии с абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. На основании технического освидетельствования, проходивших 12.10.2021 года, 10.12.2021 года система находится в рабочем состоянии, срок эксплуатации продлен до следующего освидетельствования.
г. Струнино, Островского, 4		
1	На объекте защиты производится эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем	В соответствии с абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном

		порядке. На основании технического освидетельствования, проходивших 12.10.2021 года, 10.12.2021 года система находится в рабочем состоянии, срок эксплуатации продлен до следующего освидетельствования.
2	На путях эвакуации 1 этаж устроены пороги	Пороги демонтированы, установлены пандусы.
3	Стены на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры) выполнены из горючих материалов	Произведен демонтаж горючих материалов со стен. Стены на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры) выполнены из негорючих материалов, что подтверждается сертификатами.
г. Карабаново, Мира, 11		
1	На объекте защиты производится эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем	В соответствии с абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. На основании технического освидетельствования, проходивших 12.10.2021 года, 10.12.2021 года система находится в рабочем состоянии, срок эксплуатации продлен до следующего освидетельствования.
2	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом не требуется, поскольку используется негорючий материал, что подтверждается сертификатом.
3	На объекте защиты производится эксплуатации	Кабели изолированы, помещены в распаячные коробки.

	электроприборов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	
4	На объекте защиты сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов.	Установлена дверь, предусмотренная проектной документацией.
5	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормальными пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Установлена противопожарная дверь.

Директор МБУДО «АРЦДО «ДАР»

Д.А. Хвисюк