



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности, Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и ПР по Александровскому и Киржачскому районам

601650, г. Александров, ул. Красный переулок, д. 4^а, тел. (9244) 2-06-56

OGPNalexandrov@yandex.ru

Предписание № 188/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

"Александровский районный центр дополнительного образования "ДАР"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

во исполнение Решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Александровскому и Киржачскому районам УНД и ПР – Главного государственного ин-
спектора Александровского и Киржачского районов по пожарному надзору Волкова Сергея Алек-
сандровича от «29» ноября 2021 года №188, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69
– ФЗ «О пожарной безопасности» «03» декабря 2021г. с 12 час. 00мин. до 17 час.00 мин., проведена
проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и ПР по Александровскому и Кир-
жачскому районам Шишовым Юрием Игоревичем в отношении Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Александровский районный центр дополнительного об-
разования "ДАР", расположенного по адресам: 601650, Владимирская область, Александровский
район, г. Александров, ул. Ленина, д.24; 601654, Владимирская область, Александровский район, г.
Александров, ул. Октябрьская, д.4; 601670, Владимирская область, Александровский район, г.
Струнино, ул. Островского, д.4; 601640, Владимирская область, Александровский район, г. Кара-
баново, ул. Мира, д.11; 601630, Владимирская область, Александровский район, пос. Балакирево, кв.
Юго-Западный д.1-а, ул. Школьная д.20.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Хвисьюком Дмитрием Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопас-
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС) с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акта, требования которого нару- шены	Срок устранения нарушения тре- бования	Отметка (под- пись) о вы- полнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Александровский районный центр дополнительного образования "ДАР" по адресу: 601650, Владимирская об- ласть, Александровский район, г. Александров, ул. Ленина, д.24				

1.	На объекте защиты производится эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Срок службы систем АПС и СОУЭЛ превышает 10 лет.	ст. 1, 4, 5, 6, 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479	до 01.07.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	п. 95 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479	до 01.07.2022	
3.	Стены на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры) выполнены из горючих материалов.	ст. 1,4,6, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 1.13130.2020 п. 4.2.2	до 01.07.2022	
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Александровский районный центр дополнительного образования "ДАР" по адресу: 601654, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Октябрьская, д.4				
4.	На объекте защиты производится эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Срок службы систем АПС и СОУЭЛ превышает 10 лет.	ст. 1, 4, 5, 6, 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-	до 01.07.2022	

		ства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479		
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Александровский районный центр дополнительного образования "ДАР" по адресу: 601670, Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Островского, д.4				
5.	На объекте защиты производится эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Срок службы систем АПС и СОУЭЛ превышает 10 лет.	ст. 1, 4, 5, 6, 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479	до 01.07.2022	
6.	На пути эвакуации 1 этаж устроены пороги.	п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479	до 01.07.2022	
7.	Стены на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры) выполнены из горючих материалов.	ст. 1,4,6, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 1.13130.2020 п. 4.2.2	до 01.07.2022	
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Александровский районный центр дополнительного образования "ДАР" по адресу: 601640, Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, ул. Мира, д.11				
8.	На объекте защиты производится эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Срок службы систем АПС и СОУЭЛ превышает 10 лет.	ст. 1, 4, 5, 6, 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479	до 01.07.2022	
9.	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные	п. 95 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденные По-	до 01.07.2022	

	мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	становлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479		
10.	На объекте защиты производится эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции. (Помещение: «Пост охраны»)	п. 35 (а) Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479	до 01.07.2022	
11.	На объекте защиты сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов.	п. 16 (д) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479	до 01.07.2022	
12.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь в электрощитовой).	ст. 1,4,6 ФЗ от 22.07.2008г.№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением №1)	до 01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Шишов Юрий Игоревич

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и ПР
по Александровскому и Киржачскому районам

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


«03» декабря 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«03» декабря 2021 г.




(должность, фамилия, инициалы)